



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 9.0001
от 15.07.2022
на бланке № 0009857
на 1 листе
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Дубай Проперти Менеджмент»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 166, 220076					
1.1 ***	Системы противодымной защиты зданий и сооружений	100.13/23.000	Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации	НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная документация	ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных

подпись ведущего эксперта по аккредитации

15.07.2022
дата принятия решения

Лист 1 Листов 1